

# פ.ש בטיחות ושרותי כיבוי אש בע"מ

הכנת תכניות בטיחות, מבדקי בטיחות למוסדות חינוך  
ליווי פרויקטים, מכירת ציוד כיבוי, אבזרי בטיחות וחירום

## הבטחת תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך

### דו"ח סיכום מבדק במוסד חינוכי

#### נתונים כלליים

תאריך המבדק	שם המוסד	סמל המוסד	מס' תלמידים	מס' כיתות
19/06/2019	גן ילדים יסמין	354555	22 תלמיד	1 כיתה
שם הגננת	כתובת המוסד	טלפון המוסד	בעלות	
מיכל מאירי בר לב	רח' הנביאים 25, בנימינה	04-6389650	מוע"מ בנימינה - גבעת עדה	

#### ממצאים לפי תחומי בדיקה וקדימות טיפול כללי

- הממצאים אותרו מתוך השוואת המצב הקיים עם סטנדרטים נדרשים המפורטים ברשימות מנחות לעריכת מבדק המצויות גם ברשויות המקומיות וברשות ממוני הבטיחות המחוזיים.
- הממצאים ערוכים לפי תחומי בדיקה וקדימות טיפול באופן הבא:
  - תחומי בדיקה: קישור הממצא לתחום הנבדק בחלוקה המצויה ברשימות המנחות שצוינו לעיל.
  - קדימות הטיפול: קישור הממצא לקדימות הטיפול על פי הבנתו המקצועית של עורך המבדק, בחלוקה לשלש רמות קדימות אלו:

**קדימות 0:** מתייחסת למפגע<sup>1</sup> המור במיוחד (סכנת חיים), המחייב להערכת עורך המבדק סגירה מידית וטיפול מיידי של המקום / האתר במוסד החינוך ולאסור שימוש בו עד קבלת הודעה ממנהל הבטיחות ברשות או מנהל המוסד ויועץ בטיחות מטעם הבעלות על המשך השימוש.

**קדימות 1:** מתייחסת למפגע בטיחותי אשר קיומו מחייב את הסרתו המידית.

**קדימות 2:** מתייחסת לליקוי בטיחותי המחייב טיפול של הרשות המקומית / בעלות בתוכנית עבודה מסודרת.

#### אישורי בטיחות נדרשים

יש להכין את כל אישורי החובה כפי שנדרש ברשימת המנחה לעריכת מבדק בטיחות בבתי ספר וגנים, פרק 1 "אישורי בטיחות" עמודים 8-9 מעודכן לאוקטובר 2016.

<sup>1</sup> מפגע הינו פגם או ליקוי שלפי דעת עורך המבדק הוא מהווה סכנה ברורה ומידית לפגיעה באדם במגע מקרי או לא מכוון (דוגמאות אפשריות – מרצפת שלא במקומה; ברזל זווית בולט בחצר המשחקים; חוסר במעקה; בור בחצר; פינה חדה במתקן משחקים או מתקן חצר; נקודת היתפסות או הילכדות במתקן משחקים; מתקן ספורט לא מקובע או מבוסס; חלון ללא מגביל נפילה; מתקן חשמלי לא מוארק; שקע חשמלי חשוף; מדרגה שבורה; חפץ בולט למעבר ופגמים וליקויים דומים אחרים).

# פ.ש בטיחות ושרותי כיבוי אש בע"מ

הכנת תכניות בטיחות, מבדקי בטיחות למוסדות חינוך  
 ליווי פרויקטים, מכירת ציוד כיבוי, אבזרי בטיחות וחירום

## פירוט הממצאים

קדימות 1				
ספ'	תחום הבדיקה	סעיף ברשימת מבדק	הדרישה	הממצא, מהותו ומיקומו
1.	מתקני משחקים	3.51	ארגז חול- פינות מעוגלות ומסגרת שלמה וללא נזקים. ארגז חול מאבן, בטון וחומר קשיח אחר, יהיה עם חיפוי מונע החלקה ובלתי קשיח.	חסר חול בארגז החול.
2.	שערים	3.35	משני צידי השער יהיה מרווח לפחות 4 ס"מ בכל מצב של השער(פתוח או סגור).	חסר מרווח של 4 ס"מ בין השער למשקוף בשער יציאת חירום למניעת הילכדות אצבעות. נמצאת ירידה לעומק יותר מ-50 ס"מ באזור השער.
3.	גדר	3.30	בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה.	קצוות דוקרניים בגדר ההיקפית בחצר, סכנת פגיעה וחיתוך.
4.	ארגון החצר	3.18	צמחיה במוסד- לא תימצא צמחייה דוקרנית, רעילה.	נמצאת צמחיה דוקרנית בחצר.
5.	ארגון החצר	3.11	החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.	מרווח של 20 ס"מ בין הגדר לקיר בחצר, סכנת הילכדות איברי גוף.
6.	דלתות	5.24	הידיות, המנעולים או חיפויים ("רוזטות") יהיו שלמים, חלקים, מעוגלים וחופשיים מבליטות ברגים, פינים או חלקי פרזול אחרים.	דלת כניסה ראשית עם אלמנטים שבורים.
7.	דלתות	5.23	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך מניעת מערכת אצבעות: התקנת מגן אצבעות נדרשות לשני הצדדים של הדלת כשיש אפשרות הילכדות אצבעות.	חסר מגני אצבעות משני הצדדים לדלת הכניסה הראשית, סכנת כריתת אצבעות.
8.	ציוד חשמלי מטלטל	כללי		תנור אפיה ללא קיבוע.

## אישורי בטיחות נדרשים

ספ'	תחום הבדיקה	תדירות	הגוף המקצועי הבודק והמאשר
1.	מערכת חשמל אישור בדיקת התקינות של מערכת החשמל וההארקה	פעם ב-5 שנים	חשמלאי בודק מתאים
2.	מכשירי חשמל ומתקני חשמל אישור בדיקה ויזואלית לתקינות מכשירי החשמל ומתקני החשמל	שנתית	חשמלאי מוסמך ומעלה
3.	אמצעי כיבוי אודות מוכנות מניעת דליקות (ריכוז רשימת אישורי תקינות ותחזוקת ציוד הכיבוי), לכיבוי ולמילוט	שנתית	יועץ בטיחות מטעם הבעלות רשות הכבאות
4.	מתקני משחקים	שנתית	בודק על ידי מהנדס/הנדסאי שהוכשר ע"י מכון התקנים
5.	יציבות עצים וענפים	שנתית	אגרונום או גוזם עצים מוסמך



עורך המבדק: לואי אבו ריא  
 יועץ להנדסת בטיחות