

פ.ש בטיחות ושרותי כיבוי אש בע"מ

הכנת תכניות בטיחות, מבדקי בטיחות למוסדות חינוך
ליווי פרויקטים, מכירת ציוד כיבוי, אבזרי בטיחות וחירום

הבטחת תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך

דו"ח סיכום מבדק במוסד חינוכי

נתונים כלליים

תאריך המבדק	שם המוסד	סמל המוסד	מס' תלמידים	מס' כיתות
21/06/2019	שבט גפן	-----	560 תלמידים	-----
שם המנהל	כתובת המוסד	טלפון המוסד	בעלות	
מאיה בן אבינועם	רח' היסמין, גבעת עדה	-----	מוע"מ בנימינה - גבעת עדה	

ממצאים לפי תחומי בדיקה וקדימות טיפול כללי

- הממצאים אותרו מתוך השוואת המצב הקיים עם סטנדרטים נדרשים המפורטים ברשימות מנחות לעריכת מבדק המצויות גם ברשויות המקומיות וברשות ממוני הבטיחות המחוזיים.
- הממצאים ערוכים לפי תחומי בדיקה וקדימות טיפול באופן הבא:
 - תחומי בדיקה: קישור הממצא לתחום הנבדק בחלוקה המצויה ברשימות המנחות שצוינו לעיל.
 - קדימות הטיפול: קישור הממצא לקדימות הטיפול על פי הבנתו המקצועית של עורך המבדק, בחלוקה לשלש רמות קדימות אלו:

קדימות 0: מתייחסת למפגע¹ חמור במיוחד (סכנת חיים), המחייב להערכת עורך המבדק סגירה מידית וטיפול מיידי של המקום / האתר במוסד החינוך ולאסור שימוש בו עד קבלת הודעה ממנהל הבטיחות ברשות או מנהל המוסד ויועץ בטיחות מטעם הבעלות על המשך השימוש.

קדימות 1: מתייחסת למפגע בטיחותי אשר קיומו מחייב את הסרתו המידית.

קדימות 2: מתייחסת לליקוי בטיחותי המחייב טיפול של הרשות המקומית / בעלות בתוכנית עבודה מסודרת.

אישורי בטיחות נדרשים

יש להכין את כל אישורי החובה כפי שנדרש ברשימת המנחה לעריכת מבדק בטיחות בבתי ספר וגנים, פרק 1 "אישורי בטיחות" עמודים 8-9 מעודכן לאוקטובר 2016.

¹ מפגע הינו פגם או ליקוי שלפי דעת עורך המבדק הוא מהווה סכנה ברורה ומידית לפגיעה באדם במגע מקרי או לא מכוון (דוגמאות אפשריות – מרצפת שלא במקומה; ברזל זווית בולט בחצר המשחקים; חוסר במעקה; בור בחצר; פינה חדה במתקן משחקים או מתקן חצר; נקודת היתפסות או הילכדות במתקן משחקים; מתקן ספורט לא מקובע או מבוסס; חלון ללא מגביל נפילה; מתקן חשמלי לא מוארק; שקע חשמלי חשוף; מדרגה שבורה; חפץ בולט למעבר ופגמים וליקויים דומים אחרים).

פ.ש בטיחות ושרותי כיבוי אש בע"מ

הכנת תכניות בטיחות, מבדקי בטיחות למוסדות חינוך
ליווי פרויקטים, מכירת ציוד כיבוי, אבזרי בטיחות וחירום

פירוט הממצאים

קדימות 1				
ספ'	תחום הבדיקה	סעיף ברשימת מבדק	הדרישה	הממצא, מהותו ומיקומו
1.	מנורות וגופי תאורה	9.8	גופי תאורה יהיו מוגנים מפגיעה פיזית.	המנורות ללא הגנה נגד שבירה וניפוץ, סכנת התחשמלות.
2.	בניין וכיתות	7.5	תמונות, קישוטים, ארונות וכד' יחוברו אל הקיר בדרך שתמנע סכנת נפילתם. קישוטים כלשהם לא יחוברו אל נורות החשמל ואל חוטי הנורות. לצורך זה מומלץ להתקין וויס בתקרה.	ארונות לא מקובעות לקיר, סכנת התהפכות על הילדים.
3.	דלתות	5.23	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך מניעת מערכת אצבעות : האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה.	חסר היתקן האטה לכל הדלתות, להאטה מהלך פתיחת הדלתות וסגירתן בחוזקה רבה.
4.	גדר	3.30	בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה.	רשת ברזל עם קצוות דוקרניות ופוצעים בחצר.
5.	חלונות סורגים	5.14	כנפי החלונות לא יבלטו לתוך הכיתה/גן. כנפי החלונות לא יבלטו החוצה כאשר סף החלון נמוכה מ 2 מטרים במידה ובולטים, יש לקבעם במצב פתוח.	כנף חלון נפתח כלפי פנים ללא אבזרי קיבוע.
6.	תשתיות	3.8	לא יחצו קווי חשמל וטלפון עיליים את תחום חצר המוסד החינוכי, אלא יחוברו למבנים ולמתקנים באמצעות כבלים תת קרקעיים. במקרים מיוחדים הקווים יהיו בתוך מובילים.	חשמל חשוף בחצר צופיות.
7.	ארגון החצר	3.13	לא יהיו בחצר מקומות מסתור המקשים על הבקרה ועל השליטה.	היעדר קשר עין וחוסר בקרה ושליטה על החצר האחורית, יש לחסום גישה לחצר האחורית.

אישורי בטיחות נדרשים

ספ'	תחום הבדיקה	תדירות	הגוף המקצועי הבודק והמאשר
1.	מערכת חשמל אישור בדיקת התקינות של מערכת החשמל וההארקה	פעם ב-5 שנים	חשמלאי בודק מתאים
2.	מכשירי חשמל ומתקני חשמל אישור בדיקה ויזואלית לתקינות מכשירי החשמל ומתקני החשמל	שנתית	חשמלאי מוסמך ומעלה
3.	אמצעי כיבוי אודות מוכנות מניעת דליקות (ריכוז רשימת אישורי תקינות ותחזוקת ציוד הכיבוי), לכיבוי ולמילוט	שנתית	יועץ בטיחות מטעם הבעלות רשות הכבאות
4.	יציבות עצים וענפים	שנתית	אגרונים או גוזם עצים מוסמך



עורך המבדק: לואי אבו ריא
יועץ להנדסת בטיחות