



כבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש

תחנה אזורית חדרה



כ"ג באייר תשפ"א
05 במאי 2021
5750-1113-2021-004472

לכבוד :

איתי ויסברג- ראש מועצה בנימינה

רמי דויד-מנהל אזור מנשה שרון קק"ל.

שלום רב,

הנדון: ביקורת ופיקוח חוזר הגנה מאש לביצוע אזורי חיץ רחוב אלון "שכונת יוספטל" - גבעת עדה

סימוכין מכתבנו : 60/19 מתאריך 19.2.19

2/20 מתאריך 1.1.20

26.11.2020 : 5750-1113-2020-306579-מיום

בתאריך 02.05.2021 התקיימה פגישת עבודה למטרת ביקורת ופיקוח הגנה מאש לביצוע "אזורי חיץ" לצמצום התפשטות שריפות חורש ויער לכיוון בתי מגורים ומתקנים ולבחינת המצאות תשתיות מים קיימים ונדרשים. הפיקוח נערך בשטחים של המועצה וקק"ל, בחלקו הדרומי סמוך לרחוב אלון. הביקורת נערכה ע"פ הנחייתו של מת"ח אזורית חדרה, בעקבות סיור פיקוח שערך בתאריך 1.5.21 וכלל קצינים נוספים מטעם התחנה.

משתתפים:

אלון קב"ט מועצה בנימינה

הח"מ- מפקח הגנה מאש ויערות- תחנה אזורית חדרה

בוצעה שיחה טלפונית עם נציגי קק"ל בנושא במהלך הסיור.

מטרות ונושאים לביקורת והסיור:

*הצלת חיי אדם ורכוש.

*הגנה מאש, צמצום התפשטות שריפות חורשים ויערות.

*בחינת המצאות תשתיות מים לצרכי כיבוי אש.

*בחינת סמיכות עשבונני, חורש ויער שטרם טופלו והסמוכים למבנים.

*ביצוע "אזורי-חיץ" בחורש וביערות הסמוכות לגבולות / פאות שטח מתחם בית הילדים וכלל המבנים/הקיימים

בו והמוגדרים " **בתי מגורים וביתי ספר הנמצאים בסמיכות**" ע"פ מסמך "עקרונות מנחים לצמצום התפשטות

שריפות חורש ויער בישובים מוגנים".

אודות אזור השטח: כל שנה אנו עדים לכך פורצות שריפות באזור הנ"ל וללא דרכי גישה לתוך החורשה:

השטח הנ"ל שייך לקק"ל בסמיכות לבית ספר ובתי מגורים, מצויים עצים ועשבייה צפופה הקיימים בסמיכות למבנים (קיים קשר בין צמרות העצים) לרבות זרעים, עצי מינים פולשים ועשבונני הקיימים בו לא טופלו /דוללו באופן מסיבי ומהווים פוטנציאל התפשטות אש וסיכון רב לשריפות אשר מהווים סיכון במזג אויר קיצון) משטר



נבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש

תחנה אזורית חדרה

רוחות מזרחיות חזקות) לחיי אדם, מבנים ורכוש במתחם בית הספר ובפרק זמן קצר ביותר.
אציין כי במהלך הסיור והביקורת, קבלן ק"ל התחל לעבוד בשטחים שלהם עבודות כיסוח עשבוני.

דרישות כלליות לביצוע:

- לבצע כריתה של עצי אורן ירושלים ועצי מינים פולשים וביצוע "אזור חיץ" של 20 מ' מכל המבנים הקיימים במתחם וביצוע הרמות נוף לגובה של 8 מ' מהקרקע לכלל העצים רחבי עלים הנותרים(יבוצע ע"פ בחינה משותפת ובמהלך העבודות).
 - יצירת דרך עפר לכל אורך כל רחוב אלון/ שכי' יוספטל של 6 מ' למעבר רכבי כיבוי ורכבי חירום, סה"כ 26 מ' (ע"פ הטופוגרפיה הקיימת בשטח).
 - לבצע דילול וכריתה של עצי אורן ירושלים המסכנים את **בתי מגורים ומבנים נוספים** בעת שריפת יער(ובעקבות שריפות שהתרחשו באזור בתקופה האחרונה), עצים יבשים תלישת זרעי אורנים ומניעת מגע בין צמרות לעצים הנדרשים, ל-50 מ' נוספים וע"פ הטופוגרפיה הקיימת בשטח(סה"כ 76 מ').
 - לבצע תלישת כל שתילי/ נבטי האורנים, ניכוש עשבייה וענפים יבשים הנמצאים בכל שטח המתחם ומהווים "סולם דלק" בעת התרחשות שריפת יער.
 - לבצע סניטציה עד לצמרות לכל עצי דקל ושינגטוניה ותמר מצוי הנמצאים באזור הנ"ל.
 - לבצע הרמת נוף לגובה של 8 מ' לכל עצי האורן הנותרים במתחם(ע"פ בחינה במהלך הביקורת החוזרות).
 - נדרש להכשיר דרכי גישה לתוך שטח החורשה.
 - בכל תהליך ביצוע הפרויקט יתלווה **מפקח מטעם המועצה/ גורם מבצע בעל ידע מתאים מתחום אגרונום/ אקולוג**, אשר יבצע פיקוח הדוק ומקצועי מול הגורמים המבצעים את עבודות אזורי החיץ הנדרשות.
 - בעל השטח להסתייע בדוח אגרונום אחרון מטעם המועצה המנחה והמפרט את מצב/ סיכון העצים הנוספים הנדרשים לכריתה.
 - יש לפנות את הפסולת של גזם ועשבייה אשר ייווצרו במהלך העבודה והקיימות כיום ע"י הקבלן המבצע למקומות מורשים וע"פ חוק ובתיאום עם הרשות המקומית.
 - לבצע ריסוס לעשבייה טרם נביטה לפחות פעמיים בשנה.
- נציגי בית הספר והרשות המקומית נדרשים להנחות את קבלן הגיזום והכריתה לתחילת ביצוע העבודות הנדרשות, **אלתור ולא יאוחר (תג"ב 28/7/2021)** ולאחר קבלת היתר כריתה ע"פ חוק.



כבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש

תחנה אזורית חדרה



כלל סעיפים אלו יבחנו לטיפול ע"פ הצורך ע"י כלל הנציגים(קק"ל, רשות מקומית וכבאות והצלה).

לסיכום:

1. למען הסר ספק מובהר כי אין בעמידה ובקיום ההמלצות לעיל בכדי לגרוע ולפטור מחובתך/כם לקיים כל דין, ובכלל זה: **קבלת רישיון או היתר לצורך העתקה או כריתה של עצים**, דיני התכנון והבניה, רישוי עסקים, מניעת מפגעים, הגנת הסביבה, בטיחות וגהות, חוקים, חוקי העזר, התקנות, הצווים, תכניות בניין ערים, וכן הוראות של כל רשות מוסמכת החלים על המקרקעין, שטח הנכס, ו/או לגבי השימוש בו, ו/או בקשר לביצוע העבודות.
2. ייתכן וחלק מהפעולות שלעיל מחייבות הבנה וידע מקצועי. אם אינך/כם מבין/ים דרישה כזו או אחרת, מומלץ כי תסתייעו/ בשירותם של מומחים ויועצים הפועלים בתחום.
3. מבלי לגרוע מאחריותך/כם וחובותיך/כם על-פי כל דין, נציע כי תעבירו/ו להערותינו ובחינתנו את תוכנית העבודה לביצוע הפעולות הנ"ל הטרם תחילתן.
4. לידיעתך/כם, באתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה מתפרסם מידע רב וחשוב בתחום בטיחות אש והצלה. אנו מזמינים אותך/כם לגלוש לאתר בכתובת: www.102.gov.il

לשם המשך הפעילות, להתייעצות הכוונה מקצועית ועדכון במהלך העבודות, יש ליצור קשר ולעדכן את הח"מ – מפקח הגנה מאש ויערות טל: 0534-200721 ו/או ק. ישובים כפריים ותשתיות מים מחוז-חוף – דני אטיאס טל' 0505-184112.

הדליקה ביערות הכרמל בחודש דצמבר 2010, כמו גם עשרות רבות של דליקות יער וחורש אחרות שאירעו בשנים האחרונות, המחישו וחידדו זה מכבר את הצורך לפעול להגנת יישובים, מבנים ומתקנים בלתי מוגנים מפני שריפות יער.

לאחר אירועי הדליקות במהלך חודש נובמבר 2016, ובחודש האחרון אנו סבורים כי כל מילה- לגביי היקף וחומרת הסיכון והחובה לפעול במהירות וביעילות להסרתו- מיותרת.

"הדרך הטובה ביותר לטפל בשריפה- היא למנוע אותה"

זכור: "20 ק"ג עץ למ"ר אשר בוער שווה ערך ל-12 ליטר בנזין בוער"

-חשוף עדיף משרוף-

אין להדליק מדורות לכל פעילות, בכלל מתחמי האתר ובפרט בשטחי היער והחורש הסמוכים.

בברכה,

רס"ר שלמה ברו-

מפקח הגנה מאש ויערות-חדרה



כבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש
תחנה אזורית חדרה



העתקים:

טפסר יחזקאל לוי – מפקד מחוז חוף
תת טפסר צביקה מויאל- סממ"ז מחוז חוף
טפסר משנה יוסף דקלו – מפקד תחנה אזורית חדרה
סגן טפסר עופר יצחקי- סמת"ח חדרה
טפסר משנה מאיה קסקי- מ"מ רמ"ח הגנה מאש מחוז חוף
רשף איליה רובין- מ.מ רמ"ד הגנה מאש תחנת חדרה
רשף דני אטיאס- ק. אזוריים כפריים תשתיות מים ויערות מחוז חוף
יניב זליג- יערן אזורי קק"ל
אלון אגם - קב"ט מועצה מקומית בנימינה



כבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש

תחנה אזורית חדרה





כבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש

תחנה אזורית חדרה



Samsung Triple Camera
צולם ב-Galaxy A30s שלי



כבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש

תחנה אזורית חדרה





כבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש

תחנה אזורית חדרה



Samsung Triple Camera:
צולם ב-Galaxy A30s שלי

עשבוני רב ויבש – לא מטופל וסמוך למבנים



כבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש

תחנה אזורית חדרה

