



כבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש

תחנה אזורית חדרה



כ"ד באב תשפ"א
02 באוגוסט 2021
5750-1113-2021-009098

לכבוד

גב' איריס בן עזרא- פקידת יערות משרד החקלאות.

מר אלון אגם- קב"ט מועצה בנימינה גבעת עדה .

א.ג.נ.

הנדון: ביקורת ופיקוח הגנה מאש לביצוע אזורי חיץ מוסדות חינוך- בנימינה - גבעת עדה.

בתאריך 29.07.2021 בוצעו ביקורות, סיורים ופיקוח הגנה מאש למטרת בחינה, לביצוע "אזורי חיץ" הנדרשים, בשטחים ובהיקפי מבנים מוגנים (גני ילדים ובתי ספר) לצמצום התפשטות שריפות חורש ויער.

משתתפים:

איריס בן עזרא – פקידת היערות משרד החקלאות

אלון אגם – קב"ט המועצה

הח"מ- מפקח הגנה מאש ויערות- תחנה אזורית חדרה

רון זליגמן – נציג ציבור בוועדה להגנת הסביבה

מטרות הביקורת:

1. הצלת חיי אדם ורכוש.

2. צמצום התפשטות שריפות בשטחים הסמוכים למוסדות החינוך והמשך שת"פ בין הגופים.

3. בחינת מצב סטטוס של עצים מסכנים ומציאת האיזון בין הצומח המסכן בשטחים הסמוכים למבנים, ובין סקר עצים של האגרונום, ודרישות משרד החקלאות וכב"ה.

4. בחינה ליצירת חיץ ע"פ הנדרש בעקרונות מקצועיים מנחים להגנה על ישובים מפני שריפות חורש ויער (גדש על מבנה, מתקן מוגן).

5. בחינת עצים מסכנים הקיימים בסמיכות לקווי חשמל עיליים וטיפולם ע"י צוותי חח"י מוסמכים (על נציג המועצה לפנות לחח"י בנושא ולדרוש את טיפולם).

* מבני בית הספר הוגדרו "**מבנים מוגנים**" ע"פ מסמך "עקרונות מנחים לצמצום התפשטות שריפות חורש ויער בישובים מוגנים".

ממצאים:

במתחם בית ספר וגני הילדים המפורטים בדו"ח מצויים עצי אורן ירושלים הקיימים וסומנו בסמיכות למבנים (קיים קשר בין צמרות העצים) לרבות זרעים, עצי מינים פולשים ועשבוני הקיימים בו לא טופלו /דוללו באופן מסיבי מזה שנים רבות, ומהווים **פוטנציאל התפשטות אש וסיכון רב לשריפת יער** אשר מהווים סיכון במזג אויר קיצוני) משטר רוחות מזרחיות חזקות) לחיי אדם, מבנים ורכוש במתחם בית הספר **בפרק זמן קצר ביותר**.



כבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש

תחנה אזורית חדרה



נתוני הביקורת והפיקוח המשותף - בית הספר וגנים:

- א. גן המייסדים - סומנו 2 אורך ירושלים הנדרשים כריתה.
- ב. גן ארז וגן תמר - סומנו 4 עצי אורך ירושלים הנדרשים כריתה.
- ג. בית ספר אשכולות - סומנו 4 עצי אורך ירושלים הנדרשים כריתה.

דרישות כלליות לביצוע:

1. לבצע כריתה של עצי אורך ירושלים ועצי מינים פולשים וביצוע "אזור חיץ" של 10 מ' מכל המבנים הקיימים במתחם וביצוע הרמות נוף לגובה של 8 מ' מהקרקע לכלל העצים רחבי עלים הנותרים (בהתאם למפורט בדו"ח ולעצים שסומנו ביום הסיור).
 2. לבצע תלישת כל שתילי/ נבטי האורנים, ניכוש עשבייה הנמצאים בכל שטח המתחם ומהווים "סולם דלק" בעת התרחשות שריפת יער.
 3. לבצע סניטציה עד לצמרות לכל עצי דקל וושינגטוניה הנמצאים במתחם.
 4. לבצע הרמת נוף לגובה של 8 מ' לכל עצי האורך הנותרים במתחם(ע"פ בחינה במהלך הביקורות החוזרות אשר יבוצעו).
 5. בכל תהליך ביצוע הפרויקט יתלווה **מפקח מטעם**: המועצה, בית הספר/ גורם מבצע בעל ידע מתאים מתחום אגרונום/ אקולוג, אשר יבצע פיקוח הדוק ומקצועי מול הגורמים המבצעים את עבודות אזורי החיץ הנדרשות.
 6. על מנהלי ביה"ס וגני הילדים להסתייע בדוח אגרונום אחרון מטעם המועצה המנחה והמפרט את מצב/ סיכון העצים הנוספים הנדרשים טיפול מקצועי וכריתה בהתאם לסיכונים בשנים הבאות.
 7. יש לפנות את הפסולת של גזם ועשבייה אשר ייווצרו במהלך העבודה והקיימות כיום ע"י הקבלן המבצע למקומות מורשים ובתיאום עם הרשות המקומית.
 8. לבצע ריסוס לעשבייה טרם נביטה לפחות פעמיים בשנה בשטחי מוסדות החינוך.
 9. לבצע ניקוי של עלים וגזם יבש מכלל גגות מבני המוסדות ומתעלות הניקוז.
- נציגי בית הספר והרשות המקומית נדרשים להנחות את קבלן הגיזום והכריתה לתחילת ביצוע העבודות הנדרשות, לאחר וללא כל דיחוי (תג"ב 01/10/2021) ולאחר קבלת היתר כריתה ע"פ חוק ממשרד החקלאות.

כלל סעיפים אלו נבחנו לטיפול ע"פ הצורך ע"י כלל הנציגים (משרד החקלאות, רשות מקומית וכבאות והצלה).



נבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש

תחנה אזורית חדרה



לסיכום:

1. למען הסר ספק מובהר כי אין בעמידה ובקיום ההמלצות לעיל בכדי לגרוע ולפטור מחובתך/כם לקיים כל דין, ובכלל זה: **קבלת רישיון או היתר לצורך העתקה או כריתה של עצים**, דיני התכנון והבניה, רישוי עסקים, מניעת מפגעים, הגנת הסביבה, בטיחות וגהות, חוקים, חוקי העזר, התקנות, הצווים, תכניות בניין ערים, וכן הוראות של כל רשות מוסמכת החלים על המקרקעין, שטח הנכס, ו/או לגבי השימוש בו, ו/או בקשר לביצוע העבודות.
 2. ייתכן וחלק מהפעולות שלעיל מחייבות הבנה וידע מקצועי. אם אינך/כם מבין/ים דרישה כזו או אחרת, מומלץ כי תסתייעו/ו בשירותם של מומחים ויועצים הפועלים בתחום.
 3. מבלי לגרוע מאחריותך/כם וחובותיך/כם על-פי כל דין, נציע כי תעבירו/ו להערותינו ובחינתנו את תוכנית העבודה לביצוע הפעולות הנ"ל הטרם תחילתן.
 4. לידיעתך/כם, באתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה מתפרסם מידע רב וחשוב בתחום בטיחות אש והצלה. אנו מזמינים אותך/כם לגלוש לאתר בכתובת: www.102.gov.il
- לשם המשך הפעילות, להתייעצות הכוונה מקצועית ועדכון במהלך העבודות, יש ליצור קשר ולעדכן את הח"מ – מפקח הגנה מאש ויערות טל: 0534-200721 ו/או ק. ישובים כפריים ותשתיות מים מחוז-חוף – דני אטיאס טל 0505-184112.

הדליקה ביערות הכרמל בחודש דצמבר 2010, כמו גם עשרות רבות של דליקות יער וחורש אחרות שאירעו בשנים האחרונות, המחישו וחיידו זה מכבר את הצורך לפעול להגנת יישובים, מבנים ומתקנים בלתי מוגנים מפני שריפות יער.

לאחר אירועי הדליקות במהלך חודש נובמבר 2016, ובחודש האחרון אנו סבורים כי כל מילה- לגביי היקף וחומרת הסיכון והחובה לפעול במהירות וביעילות להסרתו- מיותרת.

"הדרך הטובה ביותר לטפל בשריפה - היא למנוע אותה"

זכור: "20 ק"ג עץ למ"ר אשר בוער שווה ערך ל-12 ליטר בנזין בוער"

-חשוף עדיף משרוף-

אין להדליק מדורות לכל פעילות, בכלל מתחמי האתר ובפרט בשטחי היער והחורש הסמוכים למוסדות החינוך.

בברכה,

רס"ר שלמה ברו-

מפקח הגנה מאש ויערות - חדרה



כבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש
תחנה אזורית חדרה



העתקים:

טפסר יחזקאל לוי – מפקד מחוז חוף

תת טפסר צביקה מויאל- סממ"ז מחוז חוף

טפסר משנה יוסף דקלו – מפקד תחנה אזורית חדרה

טפסר משנה מאיה קסקי-רמ"ח הגנה מאש מחוז חוף

רב רשף דוד וענונו- מ"מ סמת"ח חדרה

להב סאמר עבד אלבאקי- רמ"ד הגנה מאש

רשף דני אטיאס- ק. אזוריים כפריים תשתיות מים ויערות מחוז חוף



כבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש

תחנה אזורית חדרה





כבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש
תחנה אזורית חדרה





כבאות והצלה לישראל

מחלקת הגנה מאש

תחנה אזורית חדרה



Samsung Triple Camera
צולם ב-Galaxy A30s שלי