הערות :
1- מיקום העמוד יסומן בשטח ע״י מודד מוסמך כולל גובה יסוד
2- נדרש לאשר פרט , צבע עמוד ופרט פנס לפני אספקה
3- יש לשמור על מרחק של 5 מטר לפחות מרשת חשמל
4- במידה ויש אי התאמה בין התכנית לשטח יש לידע את המתכנן
5- יש להתרחק מתשתיות של חברות אחרות

--מקרא--

— · — · —	חציית כביש בצנרת פי.וי.סי 5*16 mm-N2XY ולידו מחוץ לצנרת גיד הארקה גלוי בחתך 35 ממ״ר עומק 0.9 מ׳
—L1—L1—	כבל תת״ק מסוג ט.ב.ט בחתך 5*16 mm-N2XY ולידו מחוץ לצנרת גיד הארקה גלוי בחתך 35 ממ״ר עומק 0.9 מ׳
L1/1/1 H=4m 50W	מס מרכזיה / מס מעגל / מס צרכן גובה העמוד הספק הפנס
⊗	עמוד תאורה קיים בגובה 4 מטר
	עמוד תאורה בגובה 8 מטר כלל זרוע 1.5 מר גוף תאורה בהספק 78 ווט
⊙	אלקטרודת הארקה לפי פרט.
⊖	תא בקרה קוטר 80 ס״מ
⊕	תא בקרה קוטר 100 ס״מ
+	עמוד תאורה לביטול
▭	מרכזית תאורה בהתאם לתכנית פרטים

תאריך	נושא	מס׳

שינויים

הוכן עבור:

מועצה מקומית בנימינה

המקום :

בנימינה
רחוב העבודה

תכנית תאורה

● לעיון ○ למכרז לביצוע

שרטט	חסן	ק״מ 1:500	
תכנן	חסן	תאריך: 31.10.23	
אשר	חסן		

תוכנית וקובץ מס-
E23126.dwg
g:\שלי האחסון\פרויקטים\e23126 - בנימינה רחוב העבודה\drawing\e23126.dwg Ver: 31.10.2023

מס׳ גליון: E23126-01

Extremeeng
הנדסת חשמל תאורה ומתח נמוך
אקסטרימנג הנדסה
טמרה 30811 ת״ד 7313
נייד: 0526238710
דואר אלקטרוני: office@extremeeng.net

N
713 850
713 900
713 950
714 000
714 050
714 100
714 150
714 200
714 250
714 300
196 050
196 100
196 150
1
1
2
2
תרשים תב״ע
רח׳ העבודה
מפת איתור
בנימינה
המקום
כביש 4
צומת בנימינה
כביש 653
לכיוון אור עקיבה
צומת עדה
כביש 653