

לכבוד

תאריך: 29 ינואר, 2020

מועצת בנימינה – גבעת עדה

לידי – שרון פישמן – מהנדסת המועצה

הנדון: אישור יציבות למבנה כיתות בבית ספר הנדיב, רחוב העצמאות בנימינה.

בהמשך לביקור בבית הספר מיום 29/01/2020 בדקתי את יציבות מבנה כיתות וגג אסבסט כדלקמן:

1. קיים שבר באסבסט בגג הבניין אשר התנתקה ונפלה, שבר בגודל 30 עד 60 ס"מ.
 2. בבדיקה שערכתי בגג המבנה לא קיימים סדקים נוספים ואין סכנה של נפילת חלקי גג נוספים.
 3. המבנה תקין מבחינה קונסטרוקטיבית.
 4. מומלץ להתקין רשת בחלק העליון של הגג בחיבור בין קיר המבנה לגג.
- הריני לאשר כי המבנה יציב ואין מניעה בשימוש המבנה לשימוש הייעודי להן.

בברכה

אלכס זברק

קונסטרוקטור מ.ר- 28935

